

変圧器試験成績表

奥村電機株式会社

大阪市福島区海老江1丁目4番5号

TEL 06-6453-0551 (代)

FAX 06-6453-0555

御納入先 _____ 殿

御注文先 _____ 殿

定 格 事 項	冷却方式	屋外油入自冷式
	容量	300 KVA
	相数	3 相
	周波数	50 HZ
	製造者名	東芝
	製造番号	09005549
	形式	HCTR-S22B1
	製造年月	2009 年
	1次電圧	F6750 V R6600 V F6450 V F6300 V 6150 V
	2次電圧	420 V
	1次電流	26.24 A
	2次電流	412 A
極性・角変位	Dyn1	

備考	
出荷時電圧	6600 V

特 性 試 験	無負荷試験		測定端子	420 V
	無負荷電流		無負荷損	
	0.68 (A)	0.16 (%)	422.4 (w)	
	インピーダンス試験 at 75 °C			
	測定端子 6600 V		測定電流 26.24 A	
	インピーダンス電圧		負荷損(75°C)	
	223 (v)	3.38 (%)	3793 (w)	
	効率(負荷100%,力率1.0)		98.61 (%)	
	電圧変動率(力率1.0)		1.31 (%)	
	絶 縁 抵 抗 測 定	常温 1000V メガ-		
1次巻線-大地		2000 MΩ	合格	
2次巻線-大地		2000 MΩ	合格	
1次巻線-2次巻線		2000 MΩ	合格	
交 流 耐 電 圧 試 験	加圧試験			
	1次-2次-大地	16KV 1分間	合格	
	2次-1次-大地	4KV 1分間	合格	
変圧比試験	変圧比誤差が裕度内		合格	

試験日	年	月	日	承認	照査	検査