

絶縁油試験成績表

奥村電機株式会社

大阪市福島区海老江1丁目4番5号

TEL 06-6453-0551(代)

FAX 06-6453-0555

御納入先 _____ 殿

御注文先 _____ 殿

採油機器名	絶縁破壊電圧 (kV)						酸価値 (mgKOH/g)	判定
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	※平均値		
トランス 3φ300KVA 6600V/420-242V 50HZ 東芝 2009年製 No.09005549	38.07	41.99	50.07	42.67	44.39	44.78	≤0.10	○
記 事	○ : 良好 △ : 要注意 × : 不良 ※ : 平均値は1試験内2個の2~5回目の平均値です。							

判定基準 : 高圧受電設備規程

区分 項目	新油	使用中の絶縁油		
		良	要注意	不良
絶縁破壊電圧試験	30kV 以上	20kV 以上	15kV 以上 ~ 20kV 未満	15kV 以下
全酸価試験	0.02 以下	0.2mgKOH/g 以下	0.2mgKOH/g 超過 ~ 0.4mgKOH/g 未満	0.4mgKOH/g 以上

試験日	年	月	日	承認	照査	検査
天候	温度	℃	湿度	%		