



NP1 高圧受電盤

概算重量 1000 kg

- 注 (1) 基礎ボルトはキュービクルを設置後埋め込んで下さい。
 (2) 塗装色 5Y7/1 です。
 (3) ケーブル引込口と排水口から小動物が入らないようにして下さい。
 (4) 底板は取り付けております。

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|-----|----|---------|----|---|-----|----|------------|
| 名称 | 高圧受電盤 外形図 | | | | | | 殿 | | | |
| 設計 | T.K | 製図 | Y.O | 検図 | T.K | 承認 | 尺度 | NTS | 日付 | '09, 5, 11 |
| 製番 | | | | 図番 | OQ-1064 | |  奥村電機株式会社 | | | |