



- 注 (1) 基礎ボルトはキュービクルを設置後埋め込んで下さい。
 (2) 塗装色 5Y7/1 です。
 (3) ケーブル引込口と排水口から小動物が入らないようにして下さい。
 (4) 底板は取り付けております。
 (5) 概算重量 2200kg。

名称	キュービクル式高圧受電設備 外形図・基礎図						殿			
設計	T.K	製図	Y.O	検図	T.K	承認	尺度	NTS	日付	'09, 5, 11
製番				機番	OQ-212		 奥村電機株式会社			