



- ※ 1, 放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて運転してください。
- ※ 2, デジタルオペレータをリモート操作する時は、備え付けの通信ケーブルを使用して下さい。

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△			大塚		24.02.15	殿	45kW 200V 屋内用インバータ盤	機番
△			24.02.15	NTS		奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名	SHT.NO
△							接続図	01