



- ※ 1, 放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて運転してください。
- ※ 2, デジタルオペレータをリモート操作する時は、備え付けの通信ケーブルを使用して下さい。

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△			大塚		24.08.23	殿	37kW 200V 屋内用インバータ盤	機番
△					尺度	奥村電機株式会社	図名	SHT.NO
△			24.08.23	NTS		OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	接続図	01