





配置図

※ 木板ベースになります。







結線図




部品表

| 記　号 | 名　称 | 仕　　様 | 数 量 |
|---|---|---|---|
| | 外函(BOX) | 700x625x200 mm | 1 |
| ELCB1,2 | 漏電遮断器 | 3P 100AF 100AT 30mA 高速形 (0.1sec) | 3 |
| TBa,b | 端子台 | 3P 240A M10 ⊕六角ボルト 100sqまで | 2 |
| TB1～3 | 端子台 | 3P 130A M8 ⊕六角ボルト 38sqまで | 3 |
| 送りTB取付台 | | | 1 |

| キャビネット仕様 | | |
|---|---|---|
| 形　式 | 屋外用 | |
| ボデー | 鋼板 | t1.6 |
| ドア | 鋼板 | t1.6 |
| 基　板 | 木板 | t15 |
| 塗装色 | オレンジ(2.5YR6/14) | |

質量：35kg

| 記号 | 変更記事 | 日付 | 承認 | 検図 | 製図 | 単位 | 日付 | 件名 | 品名 | 製番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 大塚 | | 22.11.26 | 殿 | 仮設分電盤 E100−3B | |
| 2 | | | | | | | 尺度 | 奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD. | 図名 | 機番 B76 |
| 3 | | | | | | | NTS | | 単結・外形図 | SHT.NO 01 |
| 4 | | | | | 22.11.26 | | | | | |